

# 令和7年4月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 5,318,530kg

2【記録事項】測定位置 (1) 焼却炉内 (2) 集じん器入口 (3) 煙道

1号炉

|                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) 燃焼ガス温度<br>℃          | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|                          | 947 | 945 | 939 | 945 | 949 | 940 | 946 | 941 | 943 | 933 | 941 | 942 | 940 | 939 | 938 |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|                          | 938 | 948 | 929 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| (2) 集じん器<br>入口ガス温度<br>℃  | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|                          | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|                          | 180 | 180 | 180 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| (3) 排ガス中<br>のCO濃度<br>ppm | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|                          | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|                          | 1.6 | 1.8 | 1.8 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |

2号炉

|                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) 燃焼ガス温度<br>℃          | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|                          | 944 | 944 | 948 | 950 | 944 | 942 | 939 | 940 | 941 | 937 | 939 | 945 | 944 | 934 | 935 |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|                          | 936 | 940 | 936 | 931 | 930 | 936 | 936 | 942 | 925 | 939 | 942 | 947 | 940 | 933 | 932 |
| (2) 集じん器<br>入口ガス温度<br>℃  | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|                          | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|                          | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| (3) 排ガス中<br>のCO濃度<br>ppm | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|                          | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|                          | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |

3号炉

|                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) 燃焼ガス温度<br>℃          | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|                          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 945 | 938 | 937 | 941 |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|                          | 947 | 952 | 935 | 933 | 945 | 945 | 943 | 942 | 937 | 946 | 942 | 945 | 946 | 941 | 941 |
| (2) 集じん器<br>入口ガス温度<br>℃  | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|                          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 180 | 180 | 180 | 180 |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|                          | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| (3) 排ガス中<br>のCO濃度<br>ppm | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|                          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 3.2 | 2.6 | 2   | 1.7 |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|                          | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.7 |

| 区 分                     | 1号炉       | 2号炉 | 3号炉 |
|-------------------------|-----------|-----|-----|
| 排ガスを採取した年月日             | 令和7年4月8日  | 無測定 | 無測定 |
| 排ガスを採取した位置              | 煙道        |     |     |
| 測定結果の得られた年月日            | 令和7年4月25日 |     |     |
| ばい煙量 Nm <sup>3</sup> /h | 20700     |     |     |
| ばいじん g/Nm <sup>3</sup>  | <0.001    |     |     |
| 硫黄酸化物 ppm               | 2.8       |     |     |
| 窒素酸化物 ppm               | 57        |     |     |
| 塩化水素 ppm                | 3.2       |     |     |

| 区 分                              | 1号炉           | 2号炉 | 3号炉          |
|----------------------------------|---------------|-----|--------------|
| 冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日 | 令和7年4月19日～30日 | 無し  | 令和7年4月1日～11日 |

| 区 分                                  | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| 排ガス中のダイオキシン類濃度 ngTEQ/Nm <sup>3</sup> | 無測定 | 無測定 | 無測定 |
| 排ガスを採取した年月日                          |     |     |     |
| 排ガスを採取した位置                           |     |     |     |
| 測定結果の得られた年月日                         |     |     |     |

# 令和7年5月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 5,161,860kg

2【記録事項】測定位置 (1) 焼却炉内 (2) 集じん器入口 (3) 煙道

1号炉

|                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) 燃焼ガス温度<br>℃          | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |     |
|                          | —   | —   | 915 | 939 | 944 | 942 | 930 | 936 | 933 | 941 | 940 | 935 | 936 | 938 | 938 |     |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|                          | 939 | 936 | 937 | 941 | 935 | 937 | 936 | 937 | 934 | 924 | 929 | 927 | 930 | 940 | 923 | 924 |
| (2) 集じん器<br>入口ガス温度<br>℃  | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |     |
|                          | —   | —   | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |     |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|                          | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| (3) 排ガス中<br>のCO濃度<br>ppm | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |     |
|                          | —   | —   | 4.1 | 4.2 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.0 |     |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|                          | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.0 |

2号炉

|                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) 燃焼ガス温度<br>℃          | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |     |
|                          | 939 | 943 | 943 | 950 | 933 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|                          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| (2) 集じん器<br>入口ガス温度<br>℃  | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |     |
|                          | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|                          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| (3) 排ガス中<br>のCO濃度<br>ppm | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |     |
|                          | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|                          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |

3号炉

|                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) 燃焼ガス温度<br>℃          | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |     |
|                          | 948 | 945 | 944 | 944 | 936 | 937 | 929 | 931 | 930 | 939 | 939 | 933 | 939 | 941 | 937 |     |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|                          | 941 | 938 | 941 | 948 | 938 | 943 | 941 | 941 | 941 | 934 | 941 | 945 | 944 | 948 | 944 | 937 |
| (2) 集じん器<br>入口ガス温度<br>℃  | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |     |
|                          | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |     |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|                          | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| (3) 排ガス中<br>のCO濃度<br>ppm | 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |     |
|                          | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.3 |     |
|                          | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|                          | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 3.6 |

| 区 分                     | 1号炉 | 2号炉       | 3号炉       |
|-------------------------|-----|-----------|-----------|
| 排ガスを採取した年月日             | 無測定 | 令和7年5月1日  | 令和7年5月2日  |
| 排ガスを採取した位置              |     | 煙道        | 煙道        |
| 測定結果の得られた年月日            |     | 令和7年5月22日 | 令和7年5月22日 |
| ばい煙量 Nm <sup>3</sup> /h |     | 14,500    | 14,500    |
| ばいじん g/Nm <sup>3</sup>  |     | <0.001    | <0.001    |
| 硫黄酸化物 ppm               |     | 1.1       | <1.0      |
| 窒素酸化物 ppm               |     | 52        | 50        |
| 塩化水素 ppm                |     | 6.7       | 0.7       |

| 区 分                              | 1号炉         | 2号炉          | 3号炉 |
|----------------------------------|-------------|--------------|-----|
| 冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日 | 令和7年5月1日～2日 | 令和7年5月6日～31日 | 無し  |

| 区 分                                  | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| 排ガス中のダイオキシン類濃度 ngTEQ/Nm <sup>3</sup> | 無測定 | 無測定 | 無測定 |
| 排ガスを採取した年月日                          |     |     |     |
| 排ガスを採取した位置                           |     |     |     |
| 測定結果の得られた年月日                         |     |     |     |